

Córdoba, 04 de Diciembre de 2023.-

Ref.: Expte. 0521-048729/2014/R44.-

**RESOLUCIÓN NÚMERO: 3170.-**

**Y VISTO:**

Que obra la Resolución ERSeP N° 839/2023 de fecha 26 de Abril de 2023.

Que a folio único 100 se incorpora Nota AACC/ERSeP N° 414/2023 de fecha 06 de Junio de 2023, en la cual la prestadora informa que el 02 de Junio a las doce horas vencía el plazo de recepción y no se presentó ningún oferente.-

Que obra incorporado a fs. 101/102 Informe Técnico N° 175/2023, que analiza el estado del proceso de contratación y solicita a la Concesionaria información.-

Que a fs. 111/112 luce agregado Informe Técnico N° 162/2023 y a fs. 115/117 Informe Técnico N° 210/2023 del Área de Costos y Tarifas.-

Que a fs. 118/129 obra Informe Técnico N° 357/2023 de fecha 14 de Noviembre de 2023.-

**Y CONSIDERANDO:**

Que mediante los Decretos 1284/2010 y 1268/2013 el Poder Ejecutivo al momento de autorizar la aplicación de un cargo tarifario para obras, en su artículo 3° expresa “(...) *Encomiéndase y Delégase al Ente Regulador*

*de los Servicios Públicos (E.R.Se.P), la aprobación final de las acciones a ejecutar, así como el seguimiento y fiscalización de las mismas. (...)”.-*

Que con fecha 16 de diciembre de 2019, se procedió a suscribir Convenio de Transferencia de Titularidad del Servicio Público de Agua Potable de la Ciudad de Córdoba, Cesión del Contrato de Concesión del Servicio Público de Suministro (sus Adendas, Apéndices y Anexos) Aprobados por Leyes Provinciales N° 9279, 9339 y 9340.-

Que la Honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba, sancionó con fecha 18 de diciembre de 2019 la Ley N° 10682, que en su artículo primero aprueba el Convenio referido.-

Que en cumplimiento de lo dispuesto por la cláusula segunda del Convenio, el Ente Regulador de los Servicios Públicos emitió la Resolución General N° 01/2020 de fecha 05 de febrero de 2020, por la cual ratificó y aprobó el Convenio de Transferencia.-

Que asimismo el mencionado contrato de concesión en el apartado 1.7 establece: *“Ente de Control: El Concesionario, el Servicio y todo otro aspecto derivado de la ejecución del Contrato, estarán bajo el control y disposición del Ente de Control. A tal efecto, el Titular del Servicio dictará las reglamentaciones pertinentes, de conformidad al Marco Regulador, las que contemplarán que el Ente de Control se expida con celeridad, fijando plazos específicos”.-*

Que, por otra parte, en materia de obras, la competencia del ERSeP resulta en forma expresa de los incisos g), n) y t) del artículo 25 de la Ley 8835 - Carta del Ciudadano.-

Que a folio único obra nota del Poder Concedente, que expresa *“(...) resolución favorable provista por la Secretaría de Desarrollo Urbano,*

*Municipalidad de Córdoba, respecto del pedido formulado por el Ente Regulador de Servicios Públicos, mediante Expediente N° 106-034211/2022, respecto de la Instalación de Macromedidores faltantes en la red de Aguas Cordobesas S.A. con el objeto de ejecutar la liquidación final del cargo tarifario referido (...).-*

Que como consecuencia de la Resolución ERSeP N° 839/2023, la Concesionaria inició el proceso de selección de contratista denominado “Concurso de Privado de Precio N° 02/2023”.-

Que del análisis de las Notas AACC/ERSeP N° 414/2023, 343/2023, y 510/2023, se desprende que se encuentra debidamente acreditado el proceso de contratación y se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 de la Resolución ERSeP N° 1897/2015 – Procedimiento Regulatorio en relación al Concurso Privado de Precio N° 02/2023.-

Que en razón de la Nota remitida por la Concesionaria, las mismas son evaluadas por la Sección Técnica la que en Informe Técnico N° 357/2023 de fecha 14 de Noviembre de 2023, expresa “(...)Basados en la información suministrada y con el criterio de priorizar la medición en los puntos de red de mayores caudales se establece el listado de elementos a adquirir ratificando los diámetros y características formuladas anteriormente para la culminación y agotamiento de recursos económicos disponibles del Cargo Tarifario Decreto N° 1268/2013. Los lugares a ser instalados serán analizados a posterior de su adquisición.

*Se establecen en cuadro N°1 las especificaciones técnicas que deben reunir los Caudalímetros Electromagnético de Inserción.*

|   |  |
|---|--|
| Estilo del sensor/Material del revestimiento                      | Sonda / PEEK   |
| Tamaño del medidor  | Longitud de inserción según diámetro                       |
| Tipo de conexión a proceso  | Acoplamiento BSP de 1 pulg. (toma de presión de 1/8 pulg.) |
| Material de conexión a proceso                                    | Portajuntas de acero inoxidable                            |
| Material del electrodo de medición                                | Acero inoxidable 316L (1.4404)                             |
| Electrónica separada de la lanza                                  |  |
| Transmisor de clase de protección / Sensor de clase de protección | IP68, NEMA 6P  |
| Fuente de alimentación  | Alimentado por batería - Batería instalada                 |
| Salidas   | Salida de pulsos   |
| Registrador y protocolo   | Opción de registrador interno                              |
| Tipo de calibración   | Calibración de fábrica al 2 %: solo sonda                  |
| Longitud y tipo del cable de señal                                | 10 m (approx. 30 ft)                                       |
| Idioma de la documentación  | Español  |

(...)

De acuerdo al observatorio de precios que dispone Esta Sección, nuevamente contemplando el contexto inflacionario que actualmente afecta al País y que los elementos componentes del objeto adquisición son en su mayoría importados viéndose afectados por la moneda extranjera, se efectúa una revisión en los precios unitarios de los Caudalímetros de Inserción Diámetro 1000 mm, 700 mm y 500 mm. Además, sobre dichos montos se considera un coeficiente de actualización.

En base a todo lo expuesto y al saldo del Cargo Tarifario informado por el Área de Costos y Tarifas se formula la siguiente tabla con valores en pesos y SIN IVA - CUADRO N°2.

De esta manera continuando con el criterio de priorizar la medición en los puntos de red de mayores caudales y reduciendo la cantidad de elementos que componen el Objeto de Concurso (se retiran los caudalímetros de diámetro 300 milímetros y los registradores multivariantes de caudal y presión) el Precio de Referencia asciende a \$ 51.271.177,10 + IVA (cincuenta y un millones doscientos setenta y uno mil ciento setenta y siete pesos con diez centavos sin IVA).

| PRESUPUESTO ERSEP                          |          |                      |                   |
|--|----------|----------------------|-------------------|
| ACCESORIOS                                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO TOTAL (\$) |
| Caudalímetro de Inserción Diámetro 1000 mm | 1        | \$ 5.171.909,60      | \$ 5.171.909,60   |
| Caudalímetro de Inserción Diámetro 700 mm  | 3        | \$ 5.139.319,90      | \$ 15.417.959,70  |
| Caudalímetro de Inserción Diámetro 500 mm  | 6        | \$ 5.113.551,30      | \$ 30.681.307,80  |
| TOTAL                                      |          |                      | \$ 51.271.177,10  |

**CUADRO N°2: OBJETO DE CONCURSO Y PRECIO DE REFERENCIA, VALORES SIN IVA.**

### **3.3. MODIFICACIONES SOBRE ANEXO DE PLIEGO PARA CCP.**

Utilizando como base el pliego establecido en el último llamado a CPPN°2 (Informe Técnico N° 098/2023 con fecha 5 de abril de 2023 fs 58/69 y Resolución Número 0839 obrante a fs 83/96 del expediente de referencia) se aplican las modificaciones pertinentes.

### **“ANEXO PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MACROMEDICIÓN**

#### **“3. PRECIO DE REFERENCIA**

El Precio de Referencia para la adquisición de los Caudalímetros de Inserción para Macromedición se detalla en la siguiente tabla.

| ACCESORIOS                                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO TOTAL (\$)       |
|--|----------|----------------------|-------------------------|
| Caudalímetro de Inserción Diametro 1000 mm | 1        | \$ 5.171.909,60      | \$ 5.171.909,60         |
| Caudalímetro de Inserción Diametro 700 mm  | 3        | \$ 5.139.319,90      | \$ 15.417.959,70        |
| Caudalímetro de Inserción Diametro 500 mm  | 6        | \$ 5.113.551,30      | \$ 30.681.307,80        |
| <b>TOTAL</b>                               |          |                      | <b>\$ 51.271.177,10</b> |

Se deja expresa constancia que dichos montos son sin IVA e incluyen impuesto a los ingresos brutos, tasa de comercio e industria y otros.

Se solicitará mejora de oferta en todos los casos en que el precio de la oferta económica más baja sea superior al PRECIO DE REFERENCIA del Pliego y no exceda a este **en más de un 20 %**. (...).-

Que finalmente, la Sección Técnica concluye: “De la propuesta de Pliego Licitatorio establecido en el último llamado a CPPN°2 (Informe Técnico N° 098/2023 con fecha 5 de abril de 2023 fs 58/69 y Resolución Número 0839

obrante a fs 83/96 del expediente de referencia) se aplican las siguientes modificaciones:

**4.1.** Que, contemplando el contexto inflacionario actual, se modifique el Objeto de Concurso de Precios reduciendo la cantidad de elementos a adquirir a 8 Caudalímetros de Inserción para Macromedición de diámetros de 500 a 1000 mm continuando con el criterio de priorizar la medición en los puntos de red de mayores caudales. Entonces se colocará:

### **1.OBJETO DEL CONCURSO**

Aguas Cordobesas S.A. convoca a Concurso Privado de Precios para la adquisición de 10 Caudalímetros de Inserción para Macromedición de diámetros de 500 a 1000 mm según detalle en Planilla de Cotización que deberán cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones de entrega detalladas en el Sub Anexo I del Pliego de Especificaciones Técnicas y Condiciones de Entrega.  
...

**4.2.** Que del observatorio de precios que se dispone, los Caudalímetros de Inserción Diámetro 1000 mm, 700 mm y 500 mm ajustados por un coeficiente de actualización arroja en la siguiente tabla los montos que serán utilizados como Precio de Referencia del Pliego bajo estudio.

| ACCESORIOS                                 | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO (\$) | PRECIO<br>TOTAL (\$) |
|--|----------|-------------------------|----------------------|
| Caudalímetro de Inserción Diámetro 1000 mm | 1        | \$ 5.171.909,60         | \$ 5.171.909,60      |
| Caudalímetro de Inserción Diámetro 700 mm  | 3        | \$ 5.139.319,90         | \$ 15.417.959,70     |
| Caudalímetro de Inserción Diámetro 500 mm  | 6        | \$ 5.113.551,30         | \$ 30.681.307,80     |
| TOTAL                                      |          |                         | \$ 51.271.177,10     |



*Se deja expresa constancia que dichos montos son sin IVA e incluyen impuesto a los ingresos brutos, tasa de comercio e industria y otros.*

*Se solicitará mejora de oferta en todos los casos en que el precio de la oferta económica más baja sea superior al PRECIO DE REFERENCIA del Pliego y no exceda a este en más de un 20 %.*

**4.3.** *Se incorpora como ANEXO al presente informe el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para Adquisición de Macromedidores en el marco de la compra de Macromedidores para la culminación y agotamiento de recursos económicos disponibles del Cargo Tarifario Decreto N° 1268/2013*

**4.1.** *Atento a la relevancia de la Macromedición en el sistema de agua potable de la Ciudad de Córdoba para mejorar el aprovechamiento del recurso natural, tener un mayor control sobre el funcionamiento y gestión de la red de agua potable y favorecer el estudio del balance hídrico y agua no contabilizada, la adquisición de los mismos va a complementar los objetivos establecidos en el PMES 2023-2025.”.-*

Que en consecuencia se deberán realizar las modificaciones sugeridas por el área preopinante al Pliego de Condiciones Particulares para la “Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para la Adquisición de Accesorios para Macromedición”, que fueran detalladas en el párrafo precedente.-

Que como corolario de ello quedan debidamente descriptas las acciones a llevar a cabo por la Prestadora al momento que se efectúe la compra de los materiales y la ejecución de las obras, de modo que se deberá respetar estrictamente el proceso licitatorio propuesto y certificado por el Auditor Técnico Regulatorio dando cumplimiento a las observaciones realizadas por las Áreas

Técnicas de este Regulador, aludidas precedentemente, las que se incorporaran como anexo de la resolución pertinente.

Que asimismo se deberán respetar al momento de la puesta en marcha de las obras las indicaciones y observaciones realizadas por el Auditor Técnico Regulatorio en todo cuanto le sean aplicables y las instrucciones y pautas previstas como consecuencia del Procedimiento Regulatorio aprobado por Resolución ERSeP N° 1897/2015 de fecha 03 de junio de 2015.-

Que a los fines de la realización de las obras que se trata, se deberá tener en cuenta que para las mismas rigen principios que imperan en el marco regulatorio vigente para la contratación de obras públicas, según lo prescripto por ley 8614 y sus modificatorias, teniendo especial atención a que la ejecución de las mismas requiere urgente ejecución para la sustentabilidad del servicio y deberán ser incorporadas, una vez ejecutadas, a la Unidad de Afectación del Contrato

Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el N° 783/2023, el Honorable Directorio **del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP);**

#### **R E S U E L V E:**

**Artículo 1°: ORDENASE** a la Concesionaria Aguas Cordobesas S. A. a declarar desierto el Concurso de precios N° 02/2023 y efectuar un nuevo proceso de




contratación utilizando el nuevo pliego de condiciones particulares con las observaciones realizadas por Informe Técnico N° 357/2023.-

**Artículo 2°: MODIFÍQUESE** el “Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para la Adquisición de Accesorios para Macromedición” establecido por Resolución ERSeP N° 839/2023, el cual obra como Anexo I de la presente.

**Artículo 3°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO DEL PODER CONCEDENTE** con copia de la presente.-

**Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE**, hágase saber y dese copia.-

|  |
|--|
| ERSeP  |
| VR  |
|  |
|  |